



- A csurgalékvíz vezetékek lejtése egységesen 0,8%.

H3. - BELTÉRI BERENDEZÉS	
Típus	TOSHIBA RAV-SM806 KRT-E
Kivétel	beltéri, oldalfali
Q _{hűtés/fűtés}	6,7 kW/7,7 kW
P _{max}	0,31–3,3 kW; 1x230 V
V _{levegő}	1020 m ³ /h
L _w (A)	47/36 dB(A)
Hűtőközeg	R410-A
Tartozék	távszabályzó
Szükséges	3 db
Forralmazó	Atlantisz Klíma Kft.

csurgalékvíz vezeték (p1 pvc)

ENERGO-TALLÉR KFT. 3508 Miskolc, Tallér u. 7. tel:20/9594-900 email: energotaller@gmail.com			
Helye:		SAJÓSZENTPÉTER, Petőfi u. 2. hrsz.:186/2	
Megnevezése:		KÖZÉTKÉZTETÉSI KONYHA FEJLESZTÉSE	
Építte/s:		SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	
Tárgy:		KÖZPONTI HÜTÉS Földszinti alaprajza	
		Méretarány: 1:50	
Rajzoló:	Tervező:	Munkaszám:	Rajzszerkesztő:
Szillágyi Zsolt	Szillágyi Zsolt	20/17	Gh-1
Tervezői jogosultság száma:	G-05-0289		