




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
I <sub>k1</sub> max	3 kA




Áramköri azonosító			H201	H202	H203	H204	H205	H206
Leírás	Betáplálás a meglévő főelosztóból	Túlfeszültség védelem 2-es fokozata	Homlokzat világítás	Tornác világítás	Közlekedő világítás	Biztonsági világítás	Kijárat mutató világítás	Akadálymentes WC vészjelző
Teljesítmény	15 500		100	100	50	50	50	100
Kábel típus	NYM-J		NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
Vez-keresztmetsz	5x10		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III
Védőcső átmérő:	36		13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Áramerősség	32A		10A	10A	10A	10A	10A	10A




Áramköri azonosító		H207	H208	H209		201	202	203	
Leírás	Áramvédő kapcsoló	Hűtött vitrin táplálás	Tartalék	Tartalék	Nappali főkapcsoló (étterem blokk )	Étterem világítás	Étterem világítás	Vizes blokk világítás	Áramvédő kapcsoló
Teljesítmény	1200	1200			13 850	1100	850	300	2100
Kábel típus		NYM-J				M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	
Vez-keresztmetsz		3x2,5				3x1,5	3x1,5	3x1,5	
Védőcső típusa:		MÜ III				MÜ III	MÜ III	MÜ III	
Védőcső átmérő:		16				13,5	13,5	13,5	
Áramerősség	25A	16A	16A	16A	32A	10A	10A	10A	25A





Áramköri azonosító	204	205	206		207	208	209		210
Leírás	Étterem dugalj	Étterem dugalj	Előcsarnok dugalj	Áramvédő kapcsoló	Mosoda dugalj	Mosoda dugalj	Kerti raktár dugalj	Áramvédő kapcsoló	Melegen tartó pult
Teljesítmény	1000	500	600	5400	2500	2500	400	4000	4000
Kábel típus	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu		M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x2,5	3x2,5	3x2,5		3x4
Védőcső típusa:	MÜ III	MÜ III	MÜ III		MÜ III	MÜ III	MÜ III		MÜ III
Védőcső átmérő:	16	16	16		16	16	16		23
Áramerősség	16A	16A	16A	25A	16A	16A	16A	25A	20A




Áramköri azonosító	211	212	213						
Leírás	Tartalék	Tartalék	Tartalék						
Teljesítmény									
Kábel típus									
Vez-keresztmetsz									
Védőcső típusa:									
Védőcső átmérő:									
Áramerősség	16A	16A	16A						














## Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020014	XL3 160 4 sor 96 mod súllyesztett elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	1
Legrand	020254	XL3 160/400 teli ajtó domború 750mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm <sup>2</sup> sorkapocs szűrke 1 em.csav	24
Legrand	404913	Lexic fésus sín villás 2P 6x2P	1
Legrand	404918	Lexic fésus sín villás 3P 19x3P °°	1
Legrand	404919	Lexic fésus sín villás 4P 3x4P	2
Legrand	404920	Lexic fésus sín villás 4P 14x4P	1
Legrand	406459	DX3 - I szakaszolókapcsoló szűrke billenőkarral, 3P, 400V~, 32 A	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	9
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	11
Legrand	407671	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 20A C	1
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	1
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	3
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1
Legrand	412631	AlphaRex3 D21, 1 csatornás digitális programkapcsoló 1X16A 230V	1

Fényesvölgy Kft.  
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.  
Tel.: +3646-532-555  
e-mail : fenyessvolgy@gmail.com

*Sajószentpéter Kristály Étterem*

Rajzsám :

.....  
Münnich Gábor  
V-T-05-0239

*E-2 jelű étterem elosztó*

2017.09.26.

10 / 11

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

## Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 súllyesztett fém elosztószekrény
Tokozat méretei :	(845x670x178)
Elosztó mennyisége	100.77 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	20
Moduláris tartalék:	27.78%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

## Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.  
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.  
Tel.:+3646-532-555  
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

*Sajószentpéter Kristály étterem*

Rajzsám :

.....  
Münnich Gábor  
V-T-05-0239

*E-2 jelű étterem elosztó*

2017.09.26.

11 / 11