



Építtető : Sajószentpéter Városi Önkormányzat
Sajószentpéter, Kálvin tér 4.
3770

Tsz : 1414 - 14 / 2016

Építés helye : 3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2. sz.
hrsz : 186/2

ÉRINTÉSVÉDELMI FEJEZET

Az üzemszerűen feszültség alatt nem álló , de esetleges hiba vagy meghibásodás folytán feszültség alá kerülő fém, illetve más villamos vezető anyagú berendezéseket be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba az MSZ 172 előírásainak megfelelően.

Az érintésvédelem az MSZ 172 szerinti TN rendszer, nullázás. A védő hálózatba bekötendő a fogyasztók fém teste, a nagykiterjedésű fém tárgyak .

A további előírások :

- a tervezés és a villamos hálózat során be kell tartani a vonatkozó MSZ 1600 ; MSZ 172 ; MSZ 274 ; MSZ 447 ; MSZ 13207 villamos szabványok, valamint az OTSZ. előírásait.

Miskolc, 2017. 11.

Toma Tibor

okl. építészmérnök - építész tervező

MÉK : É-05-0174