

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
Osztályvezető

Előterjesztés
a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték az 1794 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2022. június 15.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (VI. 23.) határozata
a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:



1. A képviselő-testület a Sajószentpéter, Thököly Imre u. 13. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek az 1794 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

Helyszínrajz M 1:500

Hosszszelvény M 1:100



JELMAGYARÁZAT

- Elektromos kábel
- C ----- Csapadék csatorna
- V ----- Vízvezeték
- S ----- Szennyvíz csatorna
- Meglévő vezeték
- Földrészhatar
- G ----- Meglévő gázvezeték
- Tervezett gázvezeték
- PL ----- Parisat vezeték föld feletti
- MTK ----- Magyar Telekom vezeték föld feletti
- MTK ----- Magyar Telekom vezeték föld alatti

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.
Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdesi engedélyt kell kérni
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közelítő pontosságú adat.
Azokat kézi fellárással kell pontosítani.
Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.
Munkaárkot védőkorlással és lábdeszkával ellátott átjárót kell eéhelyezni.
Az üzemeltető vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.
A nyíltárkos geodéziai bemérést a műszaki átadásra el kell készíteni

PST:51 143033321

Megrendelő: VIATERM KFT		2120 Dunakeszi, Álagi major hrsz 068/12	
Papp Imréné Sajószentpéter Thököly Imre u.13 Hrsz:1825			
Munkaszám:	82/2022	Rajzszám:	H-1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2022.Május
Beruházó:	Opus TIGÁZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184	Tervező:	Tisza József G0-T 05-0175 3535 Miskolc, Vasverő u.61 Tel:20/9982278 tiszajozsef48@gmail.com