

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Simon László  
Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos**  
**gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték a 656 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2022. augusztus 11.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2022. (VIII. 25.) határozata**  
**a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos**  
**gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:


1. A képviselő-testület a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek a 656 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

# Hosszszelvény M 1:100

Járda  
Telekhatár  
OPUSTIGÁZ Technológia szerinti  
felállítás védőcsövet DN32/25 méretes  
fűgülő hüvelyjei



## JELMAGYARÁZAT

-----	Elektromos kábel
C	Csapadék csatorna
V	Vízvezeték
S	Szennyvíz csatorna
-----	Meglévő vezetékek
G	Földrézshatár
-----	Meglévő gázvezeték
-----	Tervezett gázvezeték
PL	Parisat vezeték föld feletti
MTL	Magyar Telekom vezeték föld feletti

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.  
Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni  
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közeli pontosságú adat.  
Azokat kézi fellárással kell pontosítani.  
Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztlezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismerelében végezhető.  
Munkaárokot védőkorláttal és lábdeszkával ellátott átjárót kell ehelyezni.  
Az üzemeltető vezetékekre történő ráköötés csak a gázszolgáltató végezheti.  
A nyílárkos geodéziai bemérést a műszaki átadásra el kell készíteni  
A leágazó vezetékek minimális földtakarása (csatorna alatt is): 0,8m  
A keresztlező közművek érintéleges távolsága: min 0,8m

PST:51143051422

Megrendelő:	VIATERM KFT 2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12		
Link Attila Sajószentpéter Tompa u.11 Hrsz: 614			
Munkaszám:	24/2022	Rajzszám:	H-1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2022.Május
Beruházó:	Opus TIGÁZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184	Tervező:	Tisza József Gó-T 05-0175 3535 Miskolc, Vasvári u.61 Tel:20/9962278 tiszajozsef48@gmail.com