

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter  
polgármester

Készítette: Simon László  
Városüzemeltetési és Beruházási  
Osztályvezető

**Előterjesztés**  
**a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos**  
**gázleágazó vezeték létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték a 656 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2022. augusztus 11.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../2022. (VIII. 25.) határozata**  
**a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan**  
**gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez**  
**tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület a Sajószentpéter, Tompa Mihály u. 15. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek a 656 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester  
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal


# Hosszszelvény M 1:100

Aszfalt út

Árok

Járda  
Telekhatár

OPUSTIGÁZ Technológia szerinti  
felállás védőcsővel DN32/25menetes  
tárguló hüvellyel



A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.  
Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni  
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása  
szerint közelítő pontosságú adat.  
Azokat kézi fellárással kell pontosítani.  
Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztvezet  
közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.  
Munkáratkot védőkorláttal és lábdzskával ellátott átjárót kell eéhelyezni.  
Az üzemeltető vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.  
A nyílárkos geodéziai bemérést a műszaki átadásra el kell készíteni  
A leágazó vezeték minimális földtakarása(csatoma alatt is): 0,8m  
A keresztvező közművek érintőleges távolsága: min 0,8m

## JELMAGYARÁZAT

-----	Elektromos kábel
-----C-----	Csapadék csatorna
-----V-----	Vízvezeték
-----S-----	Szennyvíz csatorna
-----	Meglévő vezetékek
-----	Földrészhatár
-----G-----	Meglévő gázvezeték
-----	Tervezett gázvezeték
-----PL-----	Parisat vezeték föld feletti
-----MTL-----	Magyar Telekom vezeték föld feletti

PST:51143051422

Megrendelő:	VIATERM KFT 2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12		
Link Attila Sajószentpéter Tompa u.15 Hrsz:618			
Munkaszám.:	123/2022	Rajzszám:	H-1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2022.Május
Beruházó:	Opus TIGÁZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184	Tervező:	Tisza József G0-T 05-0175 3535 Miskolc, Vasverő u.61 Tel:20/9982278 tiszajozsef48@gmail.com

