

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
Osztályvezető

Előterjesztés
a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A MEDIOKRITAS Bt. megtervezte a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetékét és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó vezeték az 1479 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érinti. Az ingatlan gázellátása alapvető szükséglet, ezért javasolom a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2022. szeptember 27.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (IX. 29.) határozata
a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan
gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezeték létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:


1. A képviselő-testület a Sajószentpéter, Erkel Ferenc u. 11. sz. alatti ingatlan gázellátását szolgáló utólagos gázleágazó vezetéknek az 1479 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

Helyszínrajz M 1:500

Hosszszelvény M 1:100



1481

JELMAGYARÁZAT

- Elektromos kábel
- C ----- Csapadék csatorna
- V ----- Vízvezeték
- S ----- Szennyvíz csatorna
- M ----- Meglévő vezeték
- G ----- Földrészhatár
- G ----- Meglévő gázvezeték
- PL ----- Tervezett gázvezeték
- MFL ----- Parisat vezeték föld feletti
- MFL ----- Magyar Telekom vezeték föld feletti

A terv az engedélyezéstől számított 2 évig érvényes.
Munkakezdés előtt az útkezelőtől munkakezdési engedélyt kell kérni
A meglévő közművek nyomvonala a közmű tulajdonosok nyilvántartása szerint közelítő pontosságú adat.
Azokat kézi feltárással kell pontosítani.
Földmunka csak kézi erővel útátfúrás csak a keresztezett közművek feltárása után vagy mélységük pontos ismeretében végezhető.
Munkáerkot védőkorfáttal és lábdeszkával ellátott ájjarót kell eéhelyezni.
Az üzemeltető vezetékre történő rákötést csak a gázszolgáltató végezheti.
A nyíltárkos geodéziai bemerést a műszaki átadásra el kell készíteni
A leágazó vezeték minimális földtakarása (nyílt csatorna alatt is): 0,8m
A keresztező közművek érintőleges távolsága: min 0,2m

PST:51143056722

VIATERM KFT		2120 Dunakeszi, Alagi major hrsz 068/12	
Kiss Lajosné		Sajószentpéter Erkel u.11 Hrsz:1478/2	
Munkaszám:	134/2022	Rajzszám:	H-1
Méretarány:	1:100 1:500	Dátum:	2022.Augusztus
Beruházó:	Opus TIGÁZ	Tervező:	Tisza József GO-T 05-0175 3535 Miskolc, Vasverő u.61 Tel:20/9982278 tiszajozsef48@gmail.com
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184			