

SAJÓSZENTPÉTER
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÉPÍTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLYA

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 193.



15050-4/2009.

Tel./Fax: 06/48/345-806

E-mail: spepites@gmail.com

Levelünk száma: 12820- 1 /2009.

Hivatkozási szám:

Ügyintézőnk: Gaál Zoltán

Tárgy: tájékoztatás

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály

Helyben

Horváth István bérlő kérelmére 2009. szeptember 21-én megtekintettük Sajószentpéter, Bányász út 2. 2 lph. 3/3. szám alatti Önkormányzati lakás nyílászáróit.

Megállapítom, hogy az Önkormányzati bérlakás fölötti franciaerkély vízzel kiképzése letörött, így a csapadékvíz a falfelületen keresztül a nagyszobában található szakipari fal ajtajára folyik.

A nedvesség hatására az alakváltozást szenvedett, a tok a falazatban eldeformálódott, és az egész szerkezet jelentősen károsodott (fényképfelvétel csatolva).


Javaslatom: a lötkre ment 80/210-es méretű ajtó, és szakipari fal esztrichjét, valamint franciaerkély fémszerkezetének a falazathoz való rögzítését.

A fenti munkálatok pénzügyi forrásigénye cca. 300.-eFt, melyre vonatkozó állásfoglalásukat kérem.

Együttal intézkedünk a magántulajdonban lévő lakást üzemeltető Provideál Kft. felé a meghibásodott vízzel kijavíttatására.

Sajószentpéter, 2009. október 15.

Előző
me...



Kuliroth Horvath Istvan Sajószentpéter Bányász út 2. 2. 3/3
alatti lakos az alábbi bejelentéssel élnek.

Önkormányzati lakásban lakok melynek a
nyílászárói nagyon rossz állapotban vannak főleg a
nagyteremben.

Kérem a fenti problémát a téli fűtési ^{szézon} előtt kivizsgálni.

Sajószentpéter 2009.09.09.

Horvath Istvan

POLGÁRMESTERI HIVATAL Sajószentpéter		
Érkezett: 2009. SZEP 09. -én		
15050-2/09. sz. mell.		
Előszám:	Utószám:	Eladó: Dre!

06-20/332-2052

SAJÓSZENTPÉTER
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATAL

ÉPÍTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI
OSZTÁLYA

3770 Sajószentpéter, Kossuth u. 193.



Tel./Fax: 06/48/345-806

E-mail: spepites@gmail.com

Levelünk száma: 12683-2/2009.

Hivatkozási szám:

Ügyintézőnk: Gaál Zoltán

Tárgy: tájékoztatás

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály

Helyben

Horváth Ilona bérlő kérelmére 2009. szeptember 21-én megtekintettük az Újbánya-telep 10/4-es épületrészt (mely Önkormányzati tulajdonban van), és az ott található WC épületet mely az önkormányzati bérlőkkel és magántulajdonosokkal közös használatban van.

Állásfoglalásomat az alábbiakban adom meg:

1. Az épületrész tetőszerkezete és cserépfedése hiányos, rossz állapotban van, azonban figyelembe véve az erre fordítható pénzügyi lehetőségeinket a teljes felújítás helyett, a cserépfedés javítását javaslom.
2. A fent említett WC-t az Önkormányzati bérlő és családtagjai valamint mellette elhelyezkedő tulajdonosok közösen használják. Ezen nehezen kezelhető állapot megszüntetése érdekében javaslom a bérlők részére a kereskedelemben kapható faszerkezetű WC telepítését. Ezzel megszűnnének a közös használatból adódó problémák.

A fenti munkálatok pénzügyi forrásigénye cca. 100.-el't

Sajószentpéter, 2009. október 15.


Előd Imőke
osztályvezető



Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Osztály
Sajószentpéter
Kálvin tér 4.

KÉRELEM

POLGÁRMESTERHIVATAL Sajószentpéter		
Érkezett:		2009 JÚL 20
15083-2/09 sz. mell.		
Előszám:	Utószám:	Előadó: O. K.

Alulírott Horváth Ilona azzal az alábbi bejelentéssel fordulok T. Címhez.

A Sajószentpéter, Újbánya telep 10/4. sz. alatti önkormányzati lakáshoz tartozó WC összedőlt. Mivel fertőzésveszélyt jelent kérem a Hivatalt, hogy sürgősen intézkedjenek a probléma elhárítása miatt.

Továbbá már többször jeleztem, hogy az általa bérelt önkormányzati lakás tetőszerkezet nagyon rossz állapotban van, kérem a javítását. Jelenleg is beázik a lakásom. Féltő, hogy összeszakad a tető, ezért sürgős intézkedésüket kérem.

Mivel az elmúlt időkben óriási viharok is előfordulnak, kérem intézkedésüket, nehogy a viharos időjárásban még nagyobb baj történjen.

Sajószentpéter, 2009. július 20.

Horváth Ilona

Horváth Ilona

*Létesítve:
műszaki osztály
2009.07.20. M*