

Előterjesztő: Dr. Faragó Péter
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
Osztályvezető

Előterjesztés
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 24. szám alatti 2952/20 helyrajzi számú ingatlan
villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadására

Tisztelt Képviselő-testület!

A SPIE Hungária Kft. megtervezte a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 24. szám alatti ingatlan új villamosenergia-igény ellátását szolgáló csatlakozó földkábel és kérte önkormányzatunkat, hogy ehhez a tulajdonosi hozzájárulását adja meg. A csatlakozó földkábel a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületet érinti. Az ingatlan villamosenergia ellátása alapvető szükséglet, ezért javasolom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület a tulajdonosi hozzájárulást adja meg, és hatalmazza fel a Polgármestert annak aláírására.

Sajószentpéter, 2021. június 14.

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (VI.24.) határozata
a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 24. szám alatti 2952/20 helyrajzi számú ingatlan
villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábel létesítéséhez
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Baross Gábor utca 24. szám alatti ingatlan villamosenergia ellátását szolgáló csatlakozó földkábelnek a 925/245 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő kivett közterületet érintő építéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

Sajószentpéter Város
Önkormányzata

Küldő:

Kiss Norbert

✉ norbert.kiss@spie-hungaria.hu

☎ 06-46-535-930

☎ 06-46-535-955

📞 06-20-665-6759

Levelezési cím:

3561 Felsőzsolca, Pf 13

Hivatkozási szám: 534/2/2021

Sajószentpéter
Kálvin tért 4.
3770

Felsőzsolca, 2021. 05. 17.

Tárgy: Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése

Tisztelt Hölgym/Uram!

A létesítmény megnevezése: **Sajószentpéter, Baross Gábor u. 24. hrsz.: 2952/20 fogyasztási hely villamosenergia-ellátása**

A tervezett nyomvonallal érintett önkormányzati ingatlan:

Település	Hrsz.	Tulajdonos	Irsz.	Helység	Cím
Sajószentpéteri	925/245	Sajószentpéter Város Önkormányzata	3770	Sajószentpéter	Kálvin tér 4.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft-hez a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 24. hrsz.: 2952/20 – re új villamos energia igény érkezett. Az igénylő a kiküldött Műszaki gazdasági tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. Ezek alapján a hrsz.: 2952/20 ingatlanon lévő fogyasztási hely villamos energia ellátására egy új 0,4 kV-os csatlakozó földkábel építése vált szükségessé.

Az igényelt villamos energiát a Baross Gábor utcai közcélú 0,4 kV-os légvezetékes hálózatról leágazva, csatlakozó földkábelrel kell megvalósítani.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.), mint engedélyes megbízta a SPIE Hungaria Kft-t, a tárgyi villamos létesítmény tervezésével. Mellékelten megküldjük az Önök részére a tervezett létesítmény tervdokumentációját, kérve azok áttanulmányozását és a nyilatkozataik kiadását az alábbiak szerint.

Kérjük az Önkormányzatot, mint az érintett ingatlanok tulajdonosát, hogy a Sajószentpéter, Baross Gábor u. 24. hrsz.: 2952/20 ingatlanon lévő fogyasztási hely villamos-energia ellátására tervezett földkábel létesítéséhez hozzájáruló nyilatkozatukat levelezési címünkre megküldeni szíveskedjenek.

Levelezési cím: **SPIE Hungaria Kft. 3561 Felsőzsolca, Pf 13.**

Szíves közreműködésüket előre is köszönjük.

Tisztelettel:

SPIE Hungaria Kft.
 1116 Budapest, Mezőkövesd u. 5-7
 Banksz.: 13100007-02505790-00403489
 Adószám: 14187834-2-43
 Cégl.sz.: 01-09-892857
 86

Kiss Norbert

Kiss Norbert
tervező

Melléklet: 1 pld. Műszaki tervdokumentáció + nyomvonalrajz

SPIE Hungaria Kft.
1116 Budapest
Mezőkövesd út 5-7.
Telefon : +36 1 238 4858
Fax : +36 1 238 4859

Levelezési cím:
3561 Felsőzsolca, Turul u. 3.

Céggjegyzékszám: 01-09-892857
Adószám: 14187834-2-43

elvezetési azonosító: SPH/F2E085-
 beérkezés időpontja: 2021.06.07
 POLGÁRMESTERI HIVATAL SAJÓSZENTPÉTER
 iktatószám: 402/2021-120
 iktatás időpontja: 2021.06.07
 melléklet: db ügyintéző: 1/1

Jelmagyarázat



- 1kV : Tervezett 0,4 kV-os csatlakozókábel
- - - - - Védőcső
- - - - - 22kV : Meglévő 22 kV-os légvezeték
- - - - - 0,4kV : Meglévő 0,4 kV-os légvezeték
- - - - - / : Meglévő 1F légvezeték csatlakozó
- - - - - /// : Meglévő 3F légvezeték csatlakozó
- - - - - Gfk : Földgáz vezetékek
- - - - - V : Vízvezetékek
- - - - - SZ : Szennyvíz hálózat
- - - - - MTI : Magyar Telekom légkabel
- - - - - PAR : Parisat légkabel
- - - - - : Vasbeton oszlop
- - - - - : Fogadó és mérőszekrény földeléssel
- - - - - : Meglévő közvilágítási lámpatest
- - - - - : Kábel árok irányított fűráshoz

Építendő kábel típusa : NAYY-J 4x25 mm² RE 0,6/1 kV-os földkábel
 Nyomvonalhossz: 31 m
 Kábelhossz: 46 m
 Védőcsőhossz: 31 m
 Átmérő: max. KPE Ø110 (földben)
 Védőcsőhossz: 3 m
 Átmérő: max. KPE Ø63 (oszlopon)

Megjegyzés:

- A kábeleket 0,8 m mélyen, KPE védőcsőben, homokgyanban jelzőszalaggal kell fektetni.
- Ha szükséges a kábeleket az úttest alatt 1 m mélyen kell fektetni, az úttestet fűrással kereszteljük.
- A kábeleket út-, valamint közműkeresztezőkor (pl.: vízvezeték) védőcsőbe kell helyezni.
- Kábelárok ásás kézi erővel történhet, kábelárok ásó gép alkalmazása tilos!
- Kábelrejtésnél az MSZ 13207 előírásait be kell tartani!
- Érintésvédelem módja: nullázás.
- Az érintett közműszolgáltatótól a kivitelezés idejére szakfelügyeletet kell kérni!
- A tervezett elektromos kábel és a meglévő gázvezeték között 1 m távolság tartandó!
- A meglévő földkábeles csatlakozóvezeték nyomvonala csak tájékoztató jellegű, annak elhelyezkedése pontosan nem ismert!

SPIE Szekény 1116 Budapest Mezőkövesd út 5-7. Tel: (1) 238-8358 Fax: (1) 238-8059 Lovelcim: 1507 Budapest Főv. 225		Váltóter: EOY Alápiszt: Balli
Felelős tervező: Kiss Norbert 05-01753	Munkatársai: Budai András 2186116_0438	Rajzszám: NYF-csatl_607_303_045
Lépték: 1:500, 1:250	3770 Sajtószentpéter, Baross Gábor u. 24. HRSZ: 2952/20 villamosenergia-ellátás	
Rajz megnevezése: Nyomvonalrajz	Megbízó: P. ut. 0 inogy	elmű hálózat
2021. május	1132 Budapest Váci út 72-74.	



M 1:500

M 1:250