

Előterjesztő: File Tamás József
polgármester

Készítette: Simon László
Városüzemeltetési és Beruházási
osztályvezető

**Előterjesztés
a Sajószentpéter, 1-3 azonosítójú tr leágazás üreges testű szigetelők és vezetők
rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A beruházó MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. megrendelte a Selectric Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató Bt.-től a Margit kapui 22kV-os szabadvezetékes hálózat rekonstrukciójához szükséges közcélú hálózatfejlesztés kiviteli tervének elkészítését.

A benyújtott kiviteli terv szerint az érintett utcában a 186/32 (önkormányzati tulajdon) és a 081/220 (magán tulajdon) helyrajzi számú ingatlanokon áthaladó szabadvezeték üreges testű szigetelők és vezetők kicserélésre kerülnek.

A kérelem a fent megjelölt önkormányzati tulajdonban lévő közterületre vonatkozóan, a szabadvezetékes hálózat rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadására érkezett.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Sajószentpéter, 2025. október 21.

**Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (X. 30.) határozata
a Sajószentpéter, 1-3 azonosítójú tr leágazás üreges testű szigetelők és vezetők
rekonstrukciójához tulajdonosi hozzájárulás megadásáról**

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:


1. A Képviselő-testület a Sajószentpéter, Margit kapui 22kV-os szabadvezetékes hálózat rekonstrukciójával érintett 186/32 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő közterületre vonatkozóan az építéshez a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal, hogy a kivitelezésnél a kezelői hozzájárulásban foglaltakat be kell tartani.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Felelős: Polgármester
Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető

Határidő: azonnal

SELECTRIC

Villamostervező, Mérnöki és Szolgáltató
Betéti Társaság



3400 Mezőkövesd

Telefon:

Mobil:

Email:

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL

AVDH Bélyegző



certop
ISO 9001

Ikt.szám: K49/10/2025

Sajószentpéter Városi Önkormányzat

Sajószentpéter

Kálvin tér 4.

3770

Tárgy: Sajószentpéter 1-3 tr leág üreges testű szig reko + vez reko

Tisztelt Címzett!

Ezúton értesítjük, hogy az MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) megbízásából Sugár László, mint a létesítmény tervezője, a 2024. évi LXXXIX. törvénnyel módosított a „villamos energiáról” szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, valamint „a villamos energia – ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásról” szóló 382/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 13.§ -a értelmében, a tárgyban megjelölt létesítményre hatósági vezetékjog engedélyezési eljárás előtti előkészítő eljárást hirdet meg. Jelen értesítésünkhöz csatoljuk R. 3.sz. melléklete 1. pontja szerinti a tervdokumentációt kérve annak szíves, előzetes tanulmányozását. A nyomvonal rövidül, így a terület nagysága is kisebb lesz.

A létesítménnyel érintett ingatlanok: **Sajószentpéter 186/32. hrsz.**

Kérnénk, hogy a mellékelt tervlapok alapján az engedélyezési terv megvalósulásához a

- tulajdonosi hozzájárulást
- közútkezelői hozzájárulást

megadni szíveskedjenek, valamint a „visszavonhatatlan” hozzájárulásuk egy lebélyegzett, aláírt példányát postafordultával címünkre visszaküldeni szíveskedjenek.

Mezőkövesd, 2025. október 17.

Melléklet: Tervdokumentáció 1 pld.

Sugár László
ügyvezető, vezetőtervező



Sajószentpéter 1-3 tr leág üreges testű szig reko + vez reko

Nyomvonal-kijelölési tervdokumentáció

Tervszám: 183/2024.

TARTALOMJEGYZÉK

Iratjegyzék:

Előlap

Tartalomjegyzék

Műszaki leírás

A vezetékek által elfoglalt terület kimutatása, a nyomvonal által érintett ingatlanok
jegyzéke (Terület kimutatási táblázat)

Mellékletek, egyéb dokumentációk

Tervjegyzék:

HSZ-1	Építési helyszínrajz, nyomvonalrajz	M1:500	1 lap
HB-1	Bontási helyszínrajz, nyomvonalrajz	M1:500	1 lap

<u>Műszaki leírás</u>	
<u>A hálózat megnevezése:</u>	Sajószentpéter, 22kV-os szabadvezeték hálózat
<u>Engedélyes:</u>	MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.. 3525. Miskolc, Dózsa Gy. út 13.
<u>Tervező intézet</u>	Selectric Bt 3400 Mezőkövesd, László Károly 10.
<u>Tervező:</u>	Sugár László tervezői szám:
<u>Beruházó:</u>	MVM ÉMÁSZ Áramhálózati Kft.. 3525. Miskolc, Dózsa Gy. út 13.
<u>Költségelőirányzat:</u>	10 000 000.-Ft
<u>Rendeltetése:</u>	villamos energia ellátás
<u>Kivitelező:</u>	megbízás alapján
<u>A létesítendő 22kV-os szabadvezeték hálózat:</u>	
Üzemi feszültség:	22kV
Nyomvonal hossz:	83 m
Frekvencia:	50 Hz
Áramnem:	3 fázisú váltakozó
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga:	3x95 mm ² 93AL3 (AASC)
Osztópók:	B14/28, B12/8 áttört gerincű betonosztópók
Fejszerkezet :	Egysíkú és háromszög vezetékek elrendezés VÁT-H 20 és VÁT-H 21 típusú szerint
Szigetelők:	22kV, 12,5kN álló- és ETB-24-2 támszigetelők és 22kV, CS80 feszítőszigetelők
Érintésvédelem:	Védőföldelés / IT /
Földelők:	3 m-es rúd és potenciálfolyásoló keretföldelő
Biztonsági övezet:	1 kV felett 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezetékek azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter
<u>A bontandó 22kV-os szabadvezeték hálózat:</u>	
Üzemi feszültség:	22 kV
Nyomvonalhossz:	83 m
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga:	3x50 mm ² 49 Al3 (ASC)
Frekvencia:	50 Hz
Áramnem:	3 fázisú váltakozó
Osztópók:	BB-12-1350 és B 12-200osztópók
<u>A nyomvonal leírása:</u>	
Sajószentpéter, 25502. sz. tr. állomás leágazásában a tr. állomás és a 94199. sz. oszlop között cserélni kell a szabadvezeteket AASC 3x95mm ² -esre, a 94200. sz. oszlop kihelyezésével az út mellé.	
Az oszlopon új tr. kezelő oszlopkapcsolót kell elhelyezni.	

Kelt, 2024. augusztus 12.

.....
Sugár László
 tervező kamarai száma:

Munka címe: Sajószentpéter 1-3 tr-leág üreges testű szig reko + vez reko

Területkimutató
ÉPÍTÉS
Sajószentpéter

M.183/2024

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, jogcíme, Tulajdoni hányad		hrsz	művelési ág	ha	m ²	VEZETÉKJOGGAL TERHELENDŐ TERÜLETRÉSZ				
							terület igénybevétele (oszlop, tr. Állomás, vezeték, bíz.öv.)	db	hossz (m)	m ²	Összes (m ²)
1.	2.		3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.	10.
1			081/220	legelő		2550	oszlop KÖF szabadvezeték és biztonsági öv. KIF szabadvezeték és biztonsági öv. KÖF kábel és biztonsági öv. KIF kábel és biztonsági öv. BHTR/OTR és OK bíz.öv.	2	132,42	915,05	
								1	100,00	100	
2	SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3770 SAJÓSZENTPÉTER, Káhin tér 4.	1/1	186/32	kiveti, beépítetlen terület		1862	oszlop KÖF szabadvezeték és biztonsági öv. KIF szabadvezeték és biztonsági öv. KÖF kábel és biztonsági öv. KIF kábel és biztonsági öv. BHTR/OTR és OK bíz.öv.		11,12	72	
Mindösszesen:						4412		3	244	1087	0

Megjegyzés:

22 kV-os légvezeték:
1 kV feletti 35 kV névleges feszültségűig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter.
A szabadtéri elhelyezésh. tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezete a berendezés kerítésétől, kerítés hiányában az elhelyezésére szolgáló terület szélétől vízszintesen: 35 kV névleges feszültségig 5 méter.

Az adatszolgáltatás az Sajószentpéter Községi Földhivatal tulajdoni lapjai alapján történt 2024.08.26-án.

2024. augusztus 12.

Sugár László
felelős tervező
tervezői száma

Sorszám	Tulajdonos neve, lakcíme, Tulajdoni hányad		hírsz	művelési ág	ha	m ²	BONTANDÓ TERÜLETRÉSZ				
							terület igénybevétele (oszlop, tr. Állomás, vezeték, bizt.öv.)	db	hossz (m)	m ²	Összes (m ²)
1.	2.		3.	4		5	6	7	8	9	10
1			081/220	legelő		2550	oszlop KÖF szabadvezeték és biztonsági öv KIF szabadvezeték és biztonsági öv KÖF kábel és biztonsági öv KIF kábel és biztonsági öv BHTR/OTR és OK bizt.öv.	2	131,94	781,46	
2	SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3770 SAJÓSZENTPÉTER, Kálvin tér 4.	1/1			186/32		kivett beépítetlen terület		1862	oszlop KÖF szabadvezeték és biztonsági öv KIF szabadvezeték és biztonsági öv KÖF kábel és biztonsági öv KIF kábel és biztonsági öv BHTR/OTR és OK bizt.öv.	1 1
Mindösszesen:						4412		2	132	846	0

Megjegyzés:

22 kV-os légvezeték:
1 kV feletti 35 kV névleges feszültségig 5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely a belterületre és a fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak megtartásával létesült, 2,5 méter.
A szabadon elhelyezendő tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezés biztonsági övezete a berendezés kerítésétől, kerítés hiányában az elhelyezésére szolgáló terület szélétől vízszintesen 35 kV névleges feszültségig 5 méter.

Átnézeti térkép

Sajószentpéter 1-3 tr leágazás üreges testű szigetelők és
vezetékek rekonstrukciója

